

**Særmøte Rokade C1 – grp. 4**  
**Bygg C4, 4. etasje**  
**Døgnområde thoraxkirurgisk intermedierpost**

Onsdag 24.04.24

HELSE  SØR-ØST

# Agenda til møtet 24.04.24

- Velkommen
  - Presentasjon av deltakere
- Status i prosjektet og gjennomgang av sak som var i «Programstyret Nye Aker og Nye Rikshospitalet 08.03.24», endring av omfang for C4, 4. etasje
- Gjennomgå tegninger og underlag i vedlagt presentasjon
- Gjennomgå spørsmål sendt ut i presentasjonen og motta svar fra gruppen, som rådgivende for videre avklaring
- Kvalitetssikre funksjonen i rommene som er markert gult
  - I møtet gjennomgår vi romprogrammet med navn på rommene og utstyrs plasseringen i rom, for å verifisere at rommene ivaretar funksjonskrav.
- Status fremdrift
- Eventuelt

**Vedlagt ligger tegninger og bilder, som vi ønsker gruppen har gjennomgått før møtet og ser på dette sammen med spørsmål**

Vedlegg:

- Plantegninger C4. 4. etasje
- Romskisse som viser to av alternativene for evt. innplassering av åpning mellom rom.

# Spørsmål til gruppen

1. Det er ønsket åpning mellom intermediærrom C4.4021A og C4.4022 A-B, se vedlegg med to alternativer for åpning mellom rom.
  - Garderobeskapene i rommet inneholder ventilasjonsløsning i rommene og de skal ikke fjernes.


Når gruppen ser tegningene, ønsker de helst:

- a) Ingen åpning mellom rom, tett vegg, evt. med vindusfelt mellom rommene for visuell kontakt
- b) Åpning mellom rom – alternativ A
- c) Åpning mellom rom – alternativ B

# Spørsmål til gruppen

2. Gruppen svarer ut minimumskrav til oppsett sykeromskanal på intermedierplassene, se bilde lenger ned i presentasjonen med eksempel på oppsett for denne oppgaven.
3. Gruppen svarer ut om de har krav til evt. tilkobling vann og avløp for dialyse, har dere dette i noen av de eksisterende rommene i dagens post?
4. Skal vi regne med at det er full samtidig eller er det variasjon i bruk av medisinsk gass / på sengeplassene pr rom i posten?
5. Kan dere gi informasjon om hvilket medisinsk utstyr dere typisk bruker i hverdagen som er koblet til medisinsk gass for pasientbehandling. Eks. CPAP voksen, Optiflow, BI-PAP, ejektorsug, Strømingsselger/flowmeter, ventilator osv.

# Eksempel som gruppen kan bruke som mal for tilbakemelding for sengsrom intermediær



Gulvdekke