



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.751

Romnavn	Arbeidsstasjon, indre sone
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 01 - Normalsenger
RFP status	Fra SRF.005.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.01.751	Programmert 22,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 24,13
Bruksromnr		Høyde 0
Tegningsnavn	Arb.stasj. indre	Omkrets: 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
Antall plasser	4	PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:49	standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Bygg J2 - Bygg J2
		Plan 08 - Plan 08
		Delfunksjon 1A.9 - Normalsengeområde (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 005 - Arbeidsstasjon (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsbase med midlertidige arbeidsplasser. Tverrfaglig virksomhet. Utveksling av informasjon i forbindelse med vaktskifte. Håndtering av pasientlogistikk.

Mulighet for taushetsbelagt samtale mellom personalet.

Rommet skal være tilrettelagt med teknologiske løsninger for telefonsamtaler, samtaler mellom flere, dokumentasjonshåndtering, diktering, elektronisk tavlemøte osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	5	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	10	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Kan ligge i bakkant av arbeidsstasjon, ytre sone og ekspedisjon

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	arbeidsstasjon ytre sone
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	delvis skjerming mot ytre sone			



Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input checked="" type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet


Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	5	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.751

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.005.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	5	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001	Avfallsbøtte	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	4	Ja	Nei	INV	IARK	1
090.018	Ladestasjon telefon	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
091.014	Pakke, PC digital samhandling	1	Nei	Nei	FIT	RIKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	4	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006	Skjerm, vegghengt	2	Ja	Ja	FIT	IKT	1
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord b=830	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Romnavn	Arbeidsstasjon, intermediaær
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 01 - Normalsenger
RFP status	Fra SRF.005.02
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.01.405	Programmert 5,00
Proj. romnr:		Prosjektert 4,94
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:44	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH -
		standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
		forprosjektfase ARH
		Bygg J1 - Bygg J1
		Plan 08 - Plan 08
		Delfunksjon 1A.9 - Normalsengeområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 005 - Arbeidsstasjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Arbeidsstasjon tilknyttet sengerom, intermediaær med mulighet for å overvåke 2-3 sengerom i samtidighet.

Plass for overvåking og dokumentasjon i kliniske områder. Tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.405

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	


Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.405

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.005.02

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.19	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=2000	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	3	Nei	Nei	FIT	IKT	1
017.002.01	Pasientovervåkingssentral, 8 pasienter	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
031.052	Tralle, PC (enkel)	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.718

Romnavn	Arbeidsstasjon, ytre sone
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 01 - Normalsenger
RFP status	Fra SRF.005.01
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	01.01.718	Programmert 6,00	
Proj. romnr:	Prosjektert 6,81	Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne	
Bruksromnr	Høyde 0	PG ansvar NRH -	
Tegningsnavn	Arb.stasj. ytre	Omkrets: 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Bygg	J2 - Bygg J2
Antall plasser	1	Plan	08 - Plan 08
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:49	Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	1A.9 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	005 - Arbeidsstasjon
		MMI (Prosjektert)	MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Kontaktpunkt mellom ansatte og pasient, pårørende og besøkende.

Midlertidige arbeidsplasser for kliniske arbeidsområder, tverrfaglig arbeid. Arbeidsplassene tilrettelegges slik at det ikke er innsyn fra pasienter og besøkende.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24 7 d/u
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner	I forkant av arbeidsstasjon, indre sone	

Utforming/bygg

Vegger

Vegger	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>	

Generelt for rommet

Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Glassfelt i vegg til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsstasjon, indre sone

Vinduer og Dører

Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>	

Vinduer

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Blending	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.718

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Kun mottak	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input checked="" type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær


Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.718

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.005.01

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
GBA.006.02	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1200	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
090.001.04	PC, bærbar	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FDB.003	Skranke hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FBB.001	Tavle hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.404

Romnavn	Bad, Intermediær
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 01 - Normalsenger
RFP status	Avledet fra SRF.011.00
Sist endret	Erichsen, Andreas, 11. may 2023 11:10

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.01.404	Programmert 5,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 5,32
Bruksromnr		Høyde 0
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:44	
		Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne
		PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe
		standardromskatalog-forprosjektfase ARH
		Bygg J1 - Bygg J1
		Plan 08 - Plan 08
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1A.9 - Normalsengeområde
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 011.00 - Bad
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dusj, toalett og servant for pasient, badet tilrettelegges for å ivareta god funksjonalitet for pasienter innlagt i sykehus, og tar utgangspunkt i "Bergens-badet".

Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol
- mulighet for for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Det er prosjektert med speilvendte baderom med tilkomst enten fra høyre eller venstre side (50/50) . Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	00	til 24
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>				
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input checked="" type="checkbox"/>	Sluk	Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	0	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/>	Undertrykk



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.404

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	0		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	0				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.011.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
054.052.09 * Avledet	Dekontaminator, spyl, enkel smal med plass til desinfeksjonsmidler	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
FIZ.004	Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FHA.001	Hylle bad, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	Nei	Nei	FIN	ARK	1
GXZ.007	Moppestativ, veggfast	1	Nei	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001.03	Servant ergonomisk	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
FTZ.001.04	Speil veggfast, b=800 h=1000	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.12	Støtتهåndtak L-formet b=790 d=790, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.03	Støtتهåndtak dusj L-formet, vegghengt	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXC.001.13	Støtتهåndtak toalett	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NXZ.002	Toalett universelt utformet - Hovedartikkel	1	Ja	Nei	VVS	RIV	0
031.037	Toalett-/dusjstol	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
FHZ.007	Trådkurv, vegghengt hovedartikkel	2	Nei	Nei	FIN	ARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.012

Romnavn	Sengerom, intermedieær
Plassering:	01 - Døgnområde somatikk voksne / 01 - Normalsenger
RFP status	Fra SRF.134.15
Sist endret	Johannessen, Stine Louise, 11. may 2023 11:12

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	01.01.012	Programmert 15,00
Proj. romnr:	Prosjektert 19,08	PG ansvar NRH -
Bruksromnr	Høyde 0	standardromskatalog- prosjekteringsgruppe
Antall plasser	Omkrets: 0	forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	03001-J0-00-00-A-200-NA-003	Bygg J1 - Bygg J1
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	ja	Plan 08 - Plan 08
Dato synkronisert fra modell	11-05-2023 15:07:37	Delfunksjon 1A.9 - Normalsengeområde (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 134.0 - Sengerom (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjektert) MMI200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Overvåking, forberedelse, behandling og pleie av pasienter før og etter inngrep, samt før og etter undersøkelser som krever ekstra overvåking.

Sengen bør kunne plasseres både ut i rommet med hodegjerdet nærmest utstyrskanal, men også med langsiden mot veggen begge veier.

Pasienten skal både kunne være i sengen men også sitte ved bord ved ulike aktiviteter. Rommet tilpasses rullestolbruk og andre hjelpemidler og medisinsk teknisk utstyrsbruk.

Plass for utstyr, mulighet for prøvetaking og evt. bildediagnostikk.

Mulighet for overvåking av pasient med overvåkingsutstyr v/seng, med elektronisk overføring til en overvåkingssentral/PC andre steder.

Skjerm på vegg skal kunne brukes både til å vise dokumentasjon, til undervisning og til underholdning/aktiviteter for pasienten. Takhengt skjerm på rom til høyre i clusteret pga. skyvedør mellom sengerom.

Mulighet for EPJ ved pasientplass.

Mulighet for oppbevaring av forbruksmateriell i modulbord.

Det skal legges til rette for å ta imot besøk samt konfidensiell samtale med pasient/pårørende.

Gode arbeidsforhold i rommet for opptil 1-2 ansatte.

Rommet skal ha skyvedør til tilstøtende intermedieærrom for at sykepleier kan gå mellom rommene.

Håndvask i midterste rom i intermedieær-clusteret (3 senger).

Spriddispenser ved dør til korridor.

Dekontaminator i ett bad pr. cluster á 3 intermedieærrom.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	2		
Brukstid, normalt	00	til 24	7 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.012

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Arbeidsstasjon, Intermediær

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensert vann	0		Håndvask	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Nøddusj	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	3		Gassutløp fra sug	0	Avkrysser ved avledning unike rom med behov
Instrumentluft, 800 kPa	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	3				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.134.15

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
092.001.03	AV-pakke, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIKT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
DIZ.003.01	Dør innvendig tofløyet ulik 13,5M	1	Ja	Nei		ARK	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.002.01.1	Infusjonsoppheng, for takskinne, 3 kroker	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.001.03	Infusjonsstativ, for utstyrsskinne	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	3	Nei	Nei	FIN	ARK	1
FSA.083.01	Koffertskap, lavt, med bakplate	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GPZ.006.02	Lenestol, sengerom fotskammel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
UPD.005	Lese- og pleielampe	2	Ja	Nei	BEL	RIE	1
061.003.01	Modulbord med klaff	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
GBA.007.02	Nattbord, enkelt m/vipp d=420 b=920	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
GPZ.010	Stol, klapp løs hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.007	Sykehusseng	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
KKD.001.01	Sykeromskanal, sengerom	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
031.002.02	Takskinne for Infusjonsoppheng 1,2 m	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Døgnområde somatikk NRH RFP og utstyrsliste

Helse Sør-Øst RHF

Nye Rikshospitalet

Romfunksjonsnr: 01.01.012

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1