

<b>Møte:</b>	<b>Avklaringsmøte - 04 akt D – 15 Mathåndtering (inkl. Kantine og Kiosk) - Felles</b>	<b>Prosjekt:</b>	<b>Nye Aker og Nye Rikshospitalet</b>
<b>Saksnr:</b>	130778	<b>Dok.dato:</b>	14.10.2022
<b>Møtedato:</b>	14.10.2022	<b>Sted:</b>	Teams

#### Deltakere:

Funksjon	Organisasjon	Til stede
Fagkoordinator	OUS	X
ARK	Prosjekteringsgruppen	X
Fasilitator	HSØ PO	X
Referent	HSØ PO	X

#### Beskrivelse – aksjon:

I henhold til avtalt tidsplan for D4, er det avholdt avklaringsmøte for gruppe 15.

Referat og tilbakemeldingsskjema fra OUS er gjennomgått i møtet og det er kommentert direkte i skjemaet hva som er avtalt for det videre arbeidet.

Følgende kategorier er benyttet i møtet for å avklare status i sakene:

1. Ferdig
2. Lukket - implementeres/implementeres ikke
3. Åpen - utredes videre

**Punkter som ble gjennomgått i møtet er skrevet med rød tekst under.**

Oppsummeringen fra avklaringsmøtet oversendes fra HSØ PO til OUS ved Nye OUS, som distribuerer dette videre i henhold til informasjon som ble gitt til gruppen i møte D4.

## Tilbakemeldingsskjema

<b>Møte</b>	Medvirkning forprosjekt -15 mathåndtering (inkl. kantine og kiosk) FELLES	<b>Prosjekt</b>	Nye Aker og Nye Rikshospitalet
<b>Saksnr</b>	130778	<b>Dok.dato</b>	13.09.2022 Fysisk Forskningsparken
<b>Medvirkn.møtedato</b>	13.09.2022	<b>Frist for tilbakemeld</b>	11.10.2022
<b>Medvirkn.gr.leder</b>	Vidar Arnesen		

### Tilbakemelding på referatet

Medvirknings gruppe 15 mathåndtering vil utdype bekymring for å ikke bygge nytt produksjonskjøkken i fase 1. I planen for nytt produksjonskjøkken på Q tomten, var logistikken da basert på (ca. 50 % av logistikken gikk i kulvert og ca. 50 % av logistikken gikk på lastebil). Hovedkjøkkenet på Ullevål vil i dette forslaget som ligger nå, få et utnyttelsesgrad på 167% Nye OUS har også en risikovurdering som ikke er kommunisert til gruppa Vurderingen er følgende: Pasientsikkerhet (moderat) Kvalitet (lav) HMS ansatte (lav) Gevinstrealisering (lav) Økonomi (lav) Fremdrift (moderat) (Sannsynlig (moderat))

### Forslag til endring innen gjeldende aktivitet (3-5 punkter)

- 04-00 fra Brukerrepresentant Pål Kjeldsen stiller følgende spørsmål: Hvilken årsak til at nytt produksjons kjøkken ble strøket, hvilke ulemper medfører det for: Logistikk, mye kjøring, eget mottak? Krever det flere folk etc.

### Tilbakemelding fra Nye OUS

Nye OUS viser til programstyresak 71 2022 **Produksjonskjøkken for Nye Rikshospitalet** der programstyret gir sin tilslutning til at produksjonskjøkkenet legges utenfor Nye Rikshospitalet i etappe 1. Programstyret forutsetter at logistikksimuleringen av vare- og distribusjonsentral (VDS) og transportveier videre inn i sykehuset viser at vareflyten ved Nye Rikshospitalet vil bli håndtert på en tilfredsstillende måte.

**EVENTUELT - Ytterligere punkter fra referat som ikke er kommentert i tilbakemeldingsskjema:**

- NRH: Plassering av matvogn. Nye OUS sjekker ønsket plassering. HSØ PO: Åpen - Utrede videre.
- NRH og NSA: Notat Salong og venteplasser. Avventer programavklaring. HSØ PO: Åpen - Utrede videre.